СВОДКА
ОТЗЫВОВ НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

1. Наименование разрабатываемого проекта ФНП

«Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций» (НП-010-16)» (далее – НП-010-16, ФНП).

2. Организации, представившие отзывы на проект ФНП

Наименование организации	Реквизиты сопроводительных писем
АО «ОКБМ Африкантов»	Предложения и замечания представлены письмом АО «ОКБМ Африкантов» от 07.08.2026 № 41-11.45/29353-55

№ п/п	Номер главы, пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
1.	Приложение 7, пункт 3	АО «ОКБМ Африкантов»	Заменить «контура теплоносителя реакторной установки» на «контура теплоносителя реактора».	**Принять.** Пункт изложить в виде: Отнесенные в проекте АС к ГО элементы ЛСБ, входящие в состав реакторной установки, не должны являться границей контура теплоносителя *реактора*.
2.	Приложение 7, пункт 4	АО «ОКБМ Африкантов»	В четвертом предложении заменить «и места соединения его» на «и мест их соединения».	**Принять.** Четвертое предложение второго абзаца изложить в виде: Должен быть обеспечен контроль герметичности герметизирующих покрытий и места *их* соединения с металлической облицовкой после нанесения и контроль

№ п/п	Номер главы, пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
				их технического состояния на этапе эксплуатации.
3.	Приложение 7, пункт 6	АО «ОКБМ Африкантов»	После слов «давления среды» вставить слова «, реализующегося при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии».	**Принять.** Второе предложение изложить в виде: В проекте АС должно быть обосновано, что каждое основное или дублирующее запирающее устройство обеспечивает удержание двери (люка) в закрытом положении при максимальном значении избыточного давления среды, *реализующегося при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии,* в пространстве, ограниченном ГО (автономными частями ГО), и сохраняет работоспособность при любых внешних и внутренних воздействиях, предусмотренных проектом АС.
4.	Приложение 7, пункт 7	АО «ОКБМ Африкантов»	Заменить «герметизирующих проходок» на «герметичных проходок».	**Принять.** Первое предложение изложить в виде: При применении герметизирующих покрытий должна быть обеспечена герметичность мест соединений *герметичных* проходок и герметизирующих покрытий.
5.	Приложение 7, пункт 10	АО «ОКБМ Африкантов»	Заменить второе «и» на «или»	**Принять.** Первый абзац изложить в виде: Средства контроля параметров водородосодержащих смесей и системы, обеспечивающие водородную взрывозащиту, должны устанавливаться в автономных частях ГО, в которых возможно образование водорода и/*или* возможно его поступление из других помещений.