

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Изменения, вносимые  
в федеральные нормы и правила в области использования атомной  
энергии «Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе  
объектов топливного цикла», утвержденные приказом Федеральной  
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
от 23.12.2011 № 736**

1. Подпункт б) для категории происшествия П2 в таблице № 2 «Категорирование происшествий на ОЯТЦ, ПР» Приложения № 2, изложить в следующей редакции:

«б) Непредусмотренное поступление ЯМ и (или) РВ в помещение постоянного пребывания персонала, в результате которого образовалось снимаемое радиоактивное загрязнение поверхности этого помещения, превысившее 100000 част./(мин.\*см<sup>2</sup>) по бета-активным радионуклидам и (или) 2000 част./(мин. \*см<sup>2</sup>) по альфа-активным радионуклидам;»